PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dobříč, č.p. 74

PSČ, místo: 252 25, Dobříč

K.ú., parcelní č.: Dobříč u Prahy (627 763), st. 76, 50/9

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 123 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	79.8 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	151 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	117 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.7 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.00 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 323113.0

Vyhotoveno dne: 16.12.2020

Podpis: